

Ablauforganisation: Einkauf: Ablage von Angeboten und Anfragen

[illegible]

Anlage des Textes 2 im Artikel

komplett mit:

```
-Kunststoffgehäuse IP54
-2 Alarmschaltpunkten pro Messstelle
-Sammelalarm oder 2 .. 3 Gruppenalarm
je Alarm 1 potentialfreier Schaltausgang
Wechsler für Warnleuchte statisch oder getaktet
250V/2,5A Schliesser für Hupe rücksetzbar
Schließer für Gerätestörung 250V/2,5A LED
<table border="0">
<colgroup>
  <col width="20%">
  <col width="3%">
  <col width="70%">
</colgroup>
<tr><td><p><b>Anzeigen:</b></p></td><td></td><td><p> LED-Display für Betriebs-, Alarm und </p></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td><p>Störungsmeldungen</p></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td><p>LCD-Klarschrift-Display zur Anzeige von</p></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td><p>Gasarten, Konzentrationswerten,</p></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td><p>Alarm- und Störungsmeldungen aller Messstellen</p></td></tr>
<tr><td><p><b>Spezielles:</b></p></td><td></td><td><p>Schlüsselschalter-Alarmsperre in Sonderfällen,</p></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td><p>1 freies Zusatzrelais, z.B. für zus. Zonenalarm-</p></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td><p>Warnleuchte</p></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td><p>Mittelwertberechnung, Systemuhr, </p></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td><p>Eigen-überwachung, Linienüberwachung</p></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td><p>Kaltstart-Alarmcheck, Kalibrierautomatik</p></td></tr>
<tr><td><p><b>Schnittstelle:</b></p></td><td></td><td><p>RS232 für Anschluss von</p></td></tr>
<tr><td><p><b>Drucker/PC/Datenlogger</p></td></tr>
<tr><td><p><b>Versorgung:</b></p></td><td></td><td><p>230V (50/60Hz) und oder 24 V Gleichspg.</p></td></tr>
```

wichtig :

1. Es darf durch den Zeilenumbruch die Zeile nicht geteilt werden
2. Nur in % die Spalten angeben
2. Maximal 5 Spalten
3. Einzelne Texte können Fett gesetzt werden

Ergebnis im AngebotsText

202.542

1 Stück

Gasalarmzentrale GDZ 801

1.445,00

1.445,00

Gasalarmzentrale für 8 Messstellen

frei programmierbar

komplett mit:

-Kunststoffgehäuse IP54

-2 Alarmschaltpunkten pro Messstelle

-Sammelalarm oder 2 .. 3 Gruppenalarm

je Alarm 1 potentialfreier Schaltausgang

Wechsler für Warnleuchte statisch oder getaktet

250V/2,5A Schliesser für Hupe rücksetzbar

Schließer für Geräte störung 250V/2,5A LED

Anzeigen:

LED-Display für Betriebs-, Alarm und Störungsmeldungen

LCD-Klarschrift-Display zur Anzeige von

Gasarten, Konzentrationswerten,

Alarm- und Störungsmeldungen aller Messstellen

Spezielles:

Schlüsselschalter-Alarmsperre in Sonderfällen,

1 freies Zusatzrelais, z.B. für zus. Zonenalarm-

Warnleuchte

Mittelwertberechnung, Systemuhr,

Eigen-überwachung, Linienüberwachung

Kaltstart-Alarmcheck, Kalibrierautomatik

Schnittstelle:

RS232 für Anschluss von Drucker/PC/Datenlogger

Versorgung:

230V (50/60Hz) und oder 24 V Gleichspg.

Ergebnis im Internetexplorer (KIS)

Anzeigen:	LED-Display für Betriebs-, Alarm und
	Störungsmeldungen
	LCD-Klarschrift-Display zur Anzeige von
	Gasarten, Konzentrationswerten,
Spezielles:	Alarm- und Störungsmeldungen aller Messstellen
	Schlüsselschalter-Alarmsperre in Sonderfällen,
	1 freies Zusatzrelais, z.B. für zus. Zonenalarm-
	Warnleuchte
	Mittelwertberechnung, Systemuhr,
	Eigen-überwachung, Linienüberwachung
Schnittstelle:	Kaltstart-Alarmcheck, Kalibrierautomatik
	RS232 für Anschluss von Drucker/PC/Datenlogger
Versorgung:	230V (50/60Hz) und oder 24 V Gleichspg.

Ergebnis im Firefox (KIS)

Anzeigen:	LED-Display für Betriebs-, Alarm und Störungsmeldungen LCD-Klarschrift-Display zur Anzeige von Gasarten, Konzentrationswerten, Alarm- und Störungsmeldungen aller Messstellen
Spezielles:	Schlüsselschalter-Alarmsperre in Sonderfällen, 1 freies Zusatzrelais, z.B. für zus. Zonenalarm- Warnleuchte Mittelwertberechnung, Systemuhr, Eigen-überwachung, Linienüberwachung Kaltstart-Alarmcheck, Kalibrierautomatik
Schnittstelle:	RS232 für Anschluss von Drucker/PC/Datenlogger
Versorgung:	230V (50/60Hz) und oder 24 V Gleichspg.
